

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

---

**El Fabricante/Distribuidor:**

**SAFETOP INNOVATIVE PROTECTION, S.L.**  
**Pol. Espíritu Santo, Rúa Daimler, 37-39**  
**15650 Cambre, (A Coruña)**

Declara que el Equipo de protección descrito está en conformidad con las previsiones del *Institute of Power Engineering Warsaw, con n° de certificado 398.*

**MANGO TELESCÓPICO**  
**Ref. 80140**

Parámetros atribuidos al certificado:  
Máxima operación de voltaje: Um – 30 KV  
Resistencia a la compresión 200N  
Resistencia a la tracción 200N  
Resistencia a la torsión 5Nm  
Resistencia a la flexión 100Nm



**Fdo. D. Ismael Losada Iglesias**  
**Director de calidad de producto**



**A Coruña, 24 de febrero de 2015**